

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 20 » 04 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Ульяновская 15/25


Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 20.04.2021  Шварова 



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 20 » 04 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Ульяновская 15/25


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10 ⁰⁰ 20.04.2021.
Окончание промывки	12 ³⁰ 20.04.2021
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты багареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 20.04.2021  Шварова 

