

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 28 » 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

28.06.21.

*Сергей Каравалев Д.*

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 28 » 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Дезаэрация водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

28.06.21г.

*Сергей Каравалев Д.*