

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«22» 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунаров д. 118

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись] (ФИО, подпись) Иванов С.А.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 22.06.21г. Вегелев

1 кв.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«22» 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Коммунаров д. 118

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись] (ФИО, подпись) Иванов С.А.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 22.06.21г Вегелев кв 1

