

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 21 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Волтская 11/10

Произведена опрессовка узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

21.05.2021 Зайцева кв 6 Зол



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 21 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Волтская 11/10

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>14⁰⁰ 21.05.2021</u>
Окончание промывки	<u>16⁰⁰ 21.05.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 атм</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 атм</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

21.05.2021 Зайцева кв 6 Зол

