

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 31 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Лешинка 1/13

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

31.05.21

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 31 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

Лешинка 1/13

Гидравлическая промывка

Начало промывки

до 31.05.2021

Окончание промывки

по 31.05.2021

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6 кг/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

31.05.21

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ