

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«16» июня 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Комсомольская 29

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.С. Франчук С.С. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Александр Курдюмов А.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.С. (ФИО, подпись)

Дата:

16.06.21г. Опр / Остроухова / кв3

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«16» июня 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Комсомольская 29

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.С. Франчук С.С. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Александр Курдюмов А.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.С. (ФИО, подпись)

Дата:

16.06.21г. Опр - / Остроухова / кв3