

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 20 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Лешинка 13/23

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)



Дата: 20.05.21г. ✓ Журнал - № 1

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 20 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Лешинка 13/23

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10 <sup>00</sup> 20.05.2021
Окончание промывки	13 <sup>40</sup> 20.05.2021
Давление водопроводной воды	2,8 ат/а.
Давление воды в системе отопления	6 ат/а.

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)



Дата: 20.05.21г. ✓ Журнал - № 1