

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 18 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Лешина 11/18

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)



Дата: 18.05.2021г. Осипове А.С. 13

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 18 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Лешина 11/18

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10 18 05 2021</u>
Окончание промывки	<u>11 50 18 05 2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 м/с</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 м/с</u>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)



Дата: 18.05.2021г. Осипове А.С. 13