

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 13 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Лешина 14/20


Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)  
С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Асташич А.А.  
(ФИО, подпись)

Дата: 13.05.2021 г. Зав-Зайцева 8В №23



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 13 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Лешина 14/20


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14:40 13.05.2021
Окончание промывки	16:30 13.05.2021
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)  
С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Асташич А.А.  
(ФИО, подпись)

Дата: 13.05.2021 г. Зав-Зайцева 8В

