

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 04 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Металлургов д. 18 Б

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Дата: 4.08-22 О.С. Сосорова. И.И.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 04 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Металлургов д. 18 Б

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 <sup>50</sup> 04.08.22
Окончание промывки	16 <sup>10</sup> 04.08.22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 м/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Дата: 4.08-22 О.С. Сосорова. И.И.