

**АКТ №**  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 16 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мухоморова д. 17

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области


 Брантсев С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

 \_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Дата: 16.08.22 ✓ 

кб 41 а

**АКТ №**  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 16 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплотребления здания

по адресу: ул. Мухоморова д. 17


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10 <sup>15</sup> 16.08.22
Окончание промывки	12 <sup>15</sup> 16.08.22
Давление водопроводной воды	2,7 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 м/см <sup>2</sup>

Система теплотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

 Брантсев С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

 \_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Дата: 16.08.22 ✓ 

кб 41 а