

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 1 » 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Криуши, Золот. 14

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Бранухин С.В.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

г.п. начальник участка Зинкин Е.Н.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Раскатов  
(ФИО, подпись)

Дата: 1.07.22 С. Егорова ОК. Обязу



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 1 » 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Криуши, Золот. 14

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Бранухин С.В.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

г.п. начальник участка Зинкин Е.Н.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Раскатов  
(ФИО, подпись)

Дата: 1.07.22 С. Егорова ОК. Обязу

