

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 04 » июля 2022г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д/п 16

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Браунин С.А.
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

С. Федотов
(ФИО, подпись)

С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Ганев
(ФИО, подпись)

Дата: 04.07.2022 г. в Гайнуллина Т. Р.

АКТ №
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

« 04 » июля 2022г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д/п 16

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	8 00
Окончание промывки	9 00
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Браунин С.А.
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

С. Федотов
(ФИО, подпись)

С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Ганев
(ФИО, подпись)

Дата: 04.07.2022 г. в Гайнуллина Т. Р.