

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 04 » июля 2022г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Криуши ул. Завок д. № 18

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Мастер участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

А.А. Осипенко
(ФИО, подпись)

Дата: 04.07.2022 Осипенко А.А.

АКТ №
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

« 04 » июля 2022г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Криуши ул. Завок д. № 18

Гидропневматическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление водо-воздушной смеси

1330

1430

2,8 кг/см²

6 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Мастер участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

А.А. Осипенко
(ФИО, подпись)

Дата: 04.07.2022 Осипенко А.А.