

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 04 » мая 2022г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 137

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.
Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.
Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление» С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Дорожнев О.Н. (ФИО, подпись)

Дата 04 мая 2022г. Дорожнев О.Н.

АКТ №
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

« 04 » мая 2022г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 137

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	1000
Окончание промывки	1100
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление» С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Дорожнев О.Н. (ФИО, подпись)

Дата: 04 мая 2022г. Дорожнев О.Н.