

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«15» июня 2022г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Заток д 142

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв. Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого. Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) С.А. Федотова

Мастер участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) С.А. Федотова

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Н.Х. Нарутдинов

Дата: 15.07.2022 Зоронкова



АКТ №  
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

«15» июня 2022г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Заток д 142

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	1400
Окончание промывки	1530
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) С.А. Федотова

Мастер участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) С.А. Федотова

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Н.Х. Нарутдинов

Дата: 15.07.2022 Зоронкова

