

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«20» 07 2022г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д/п 44

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление»

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Н.Х. Нарутдинов
(ФИО, подпись)

Н.Х. Нарутдинов

Дата: 20.07.2022

АКТ №
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

«20» 07 2022г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д/п 44

Гидропневматическая промывка

Начало промывки

10:30

Окончание промывки

12:00

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление водо-воздушной смеси

6 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление»

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Н.Х. Нарутдинов
(ФИО, подпись)

Н.Х. Нарутдинов

Дата: 20.07.2022