

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«26» июля 2022г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

с. Крушино ул. Зитков д. №46

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания


на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»


  
(ФИО, подпись) С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

  
(ФИО, подпись) Н.Х. Нарутшинов

Дата:

26.07.2022 ✓ 

  
Кудачин Т.К.

АКТ №  
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

«26» июля 2022г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

с. Крушино ул. Зитков д. №46

Гидропневматическая промывка

Начало промывки

8:30

Окончание промывки

10:00

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см<sup>2</sup>

Давление водо-воздушной смеси


6 кг/см<sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)


Мастер участка ООО «Домоправление»


  
(ФИО, подпись) С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

  
(ФИО, подпись) Н.Х. Нарутшинов

Дата:

26.07.2022 ✓ 

  
Кудачин Т.К.