

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«26» июля 2022г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

с. Крушин ул. Затон д/п 48

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации


Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального


Комплекса Ульяновской области

 (ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление»

 С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

 У.И. Карутдинов

Дата:

26.07.2022 г. ✓ Карутдинов

АКТ №  
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

«26» июля 2022г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

с. Крушин ул. Затон д/п 48

Гидропневматическая промывка

Начало промывки

1030

Окончание промывки

1200

Давление водопроводной воды

2,5 кг/см<sup>2</sup>

Давление водо-воздушной смеси

6 кг/см<sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации


Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального


Комплекса Ульяновской области

 (ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление»

 С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

 У.И. Карутдинов

Дата:

26.07.2022 г. ✓ Карутдинов