

WIM

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«29» июля 2022г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Криуши ул. Затон д/п 50

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области *С.А. Федотова* (ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление» *С.А. Федотова* (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» *И.Х. Нарутдинов* (ФИО, подпись)

Дата: 29.07.2022 ✓



АКТ №

на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

«29» июля 2022г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Криуши ул. Затон д/п 50

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	800
Окончание промывки	1000
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области *С.А. Федотова* (ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление» *С.А. Федотова* (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» *И.Х. Нарутдинов* (ФИО, подпись)

Дата: 29.07.2022 ✓

