

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«16» 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальный р. 225

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.Р. Француз (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Дата: кв 53 16.08.22



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«16» 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Коммунальный р. 225

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10 ¹⁰ 16.08.22
Окончание промывки	13 ¹⁰ 16.08.22
Давление водопроводной воды	2,7 МПа
Давление воды в системе отопления	6 МПа

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.Р. Француз (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Дата: кв 53 16.08.22

