

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 09 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Революционная д. 7

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

С. Г. Франк
(ФИО, подпись)
С. А. Франк
(ФИО, подпись)
С. А. Франк
(ФИО, подпись)

Дата:

09.08.22 ✓ Слф

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 09 » 08. 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Революционная д. 7

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

14³⁰ 09.08.22
16⁵⁰ 09.08.22
2,8 МПа/см²
6 МПа/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

С. Г. Франк
(ФИО, подпись)
С. А. Франк
(ФИО, подпись)
С. А. Франк
(ФИО, подпись)

Дата:

09.08.22 ✓ Слф