

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 18 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Мельниковой д. 11*

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

*18.08.2022*

*Транзент*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 18 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Мельниковой д. 11*

Гидравлическая промывка

Начало промывки

*13:15 18.08.22*

Окончание промывки

*15:40 18.08.22*

Давление водопроводной воды

*2,8 кг/см<sup>2</sup>*

Давление воды в системе отопления

*6 кг/см<sup>2</sup>*

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

*18.08.2022*

*Транзент*