

I ввз

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«09» 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ульяновская д. 14

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

09.08.22

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«09» 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Ульяновская д. 14

Гидравлическая промывка

Начало промывки

8<sup>10</sup> 09.08.22

Окончание промывки

11<sup>00</sup> 09.08.22

Давление водопроводной воды

2,8 м/см<sup>2</sup>

Давление воды в системе отопления

6 м/см<sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

09.08.22



II введ

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 09 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Чкалова д. 14

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Дата: 09.08.22 ✓

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 09 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Чкалова д. 14

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	11 <sup>00</sup> 09.08.22
Окончание промывки	13 <sup>00</sup> 09.08.22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 м/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Дата: 09.08.22 ✓