

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Ульяновская 9.17*

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Иванов С.А.* (ФИО, подпись)  
*Михайлов Е.А.* (ФИО, подпись)  
*Слесенко Т.В.* (ФИО, подпись)



Дата

*12.05.2022 г.*

*Слесенко Т.В.*

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

*ул. Ульяновская 9.17*

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

*1140 12.05.22*  
*1300 12.05.22*  
*2,7 м/см<sup>2</sup>*  
*6 м/см<sup>2</sup>*

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Иванов С.А.* (ФИО, подпись)  
*Михайлов Е.А.* (ФИО, подпись)  
*Слесенко Т.В.* (ФИО, подпись)



Дата

*12.05.2022 г.*

*Слесенко Т.В.*