

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мельниковская д. 17А.

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) И.С. Франчук С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) М.А. Мухоморова Е.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) В.А. Виноградов

Дата: 12.05.2022г. В.А. Виноградов



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Мельниковская д. 17А.

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8:15 12.05.22
Окончание промывки	11:30 12.05.22
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) И.С. Франчук С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) М.А. Мухоморова Е.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) В.А. Виноградов

Дата: 12.05.2022г. В.А. Виноградов

