

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 04 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновской д. 18А.

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата: 4.08.22 Каму Камкова

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 04 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновской д. 18А.

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10³⁰ 04.08.22</u>
Окончание промывки	<u>13³⁰ 04.08.22</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 м/сек</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 м/сек</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата: 4.08.22 Каму Камкова