

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 04 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 18 В

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 04.08.22 *[Подпись]* / *[Подпись]*

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 04 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 18 В

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Гидравлическая промывка | |
| Начало промывки | 8 ¹⁰ 04.08.22 |
| Окончание промывки | 10 ³⁰ 04.08.22 |
| Давление водопроводной воды | 2,7 м/см ² |
| Давление воды в системе отопления | 6 м/см ² |

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 04.08.22 *[Подпись]* / *[Подпись]*