

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 01 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Урманбетова д. 22

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

01.08.22 ✓ Купз Фределов П.Р.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 01 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Урманбетова д. 22

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

*8¹⁰ 01.08.22
10⁴⁴ 01.08.22
2,8 м/см²
6 м/см²*

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

01.08.22 ✓ Купз Фределов П.Р.