

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 12 » 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 31

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области Иванов С.А. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Петров (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Васильев (ФИО, подпись)

Дата: 12.07.22 в Флобиджа Клеавдия Васил

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 12 » 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 31

Гидравлическая промывка	10 ⁵⁰ 12.07.22
Начало промывки	14 ⁰⁰ 12.07.22
Окончание промывки	2,7 м/см ²
Давление водопроводной воды	6 м/см ²
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области Иванов С.А. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Петров (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Васильев (ФИО, подпись)

Дата: 12.07.22 в Флобиджа Клеавдия Васил