

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск « 27 » 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 35

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) Иванов С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Петрова Е.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Морозкин Т.Р.

Дата: 27.07.22



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск « 27 » 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 35

Гидравлическая промывка	8 ¹⁰ 27.07.2022
Начало промывки	10 ⁰⁰ 27.07.2022
Окончание промывки	2,7 м/см ²
Давление водопроводной воды	6 м/см ²
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) Иванов С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Петрова Е.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Морозкин Т.Р.

Дата: 27.07.22

