

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 27 » 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Мира 1

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Браунин С.С.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Зинкин В.Н.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Резев
(ФИО, подпись)

Дата:

27.06.22. Саранина Саранина

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 27 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

Мира 1

Гидравлическая промывка

Начало промывки

815 27.06.22

Окончание промывки

1050 27.06.22

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Браунин С.С.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Зинкин В.Н.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Резев
(ФИО, подпись)

Дата:

27.06.22. Саранина Саранина