

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«30» 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Мира 4

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

г. инженер Зайкина Е.Н.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Растри
(ФИО, подпись)

Дата:

30.06.22 *Мира 4*



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«30» 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

Мира 4

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	15 10 30.06.22
Окончание промывки	16 40 30.06.22
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

г. инженер Зайкина Е.Н.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Растри
(ФИО, подпись)

Дата:

30.06.22 *Мира 4*

