

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«27» 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Мурз 5

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Франчук С.И.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Инженер
(ФИО, подпись)

Зиничев Е.И.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Раскат
(ФИО, подпись)

Дата: 27.06.22

Торшуров

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«27» 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Мурз 5

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

13⁵⁰ 27.06.22
16³⁰ 27.06.22
2,8 м/см²
6 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Франчук С.И.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Инженер
(ФИО, подпись)

Зиничев Е.И.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Раскат
(ФИО, подпись)

Дата: 27.06.22

Торшуров