

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«28» 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Мира 9

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Бранукин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Шенников
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Васильев Я.
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06 Семенова О.В. Семур

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«28» 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Мира 9

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8:15
Окончание промывки	10:00
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Бранукин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. Шенников
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Васильев Я.
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06 22. Семенова О.В. Семур