

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 16 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Машкина Р.В.А.

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

С.Г. Брашук
(ФИО, подпись)
И.А. Машкина
(ФИО, подпись)
С.В. Сап
(ФИО, подпись)

Дата: 16.08.22 3 кв

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 16 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Машкина Р.В.А.

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	15:20 16.08.22
Окончание промывки	17:00 16.08.22
Давление водопроводной воды	2,7 м/сст
Давление воды в системе отопления	6 м/сст

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

С.Г. Брашук
(ФИО, подпись)
И.А. Машкина
(ФИО, подпись)
С.В. Сап
(ФИО, подпись)

Дата: 16.08.22 3 кв