

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 6 » 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводское 109

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации



Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУЖП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И. И. Игнатьев  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Раскат  
(ФИО, подпись)

Дата: 6.07.22

Барсунов А.В.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 6 » 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Заводское 109

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8:10 06.07.22  
11:00 06.07.22  
2,8 кг/см<sup>2</sup>  
6 кг/см<sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУЖП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И. И. Игнатьев  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Раскат  
(ФИО, подпись)

Дата: 6.07.22

Барсунов А.В.