

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 8 » 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 11

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 8.07.22 Внуц

Иванова 844

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 8 » 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Заводская 11

Гидравлическая промывка

Начало промывки

11:10 08.07.22

Окончание промывки

14:30 08.07.22

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6 кг/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 8.07.22 Внуц

Иванова 844