

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«13» 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Забурская д. 5

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) *С.Г. Франчук*

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) *Михайлов Е.А.*

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) *Сидя*

Дата: 13.07.22г. V *Рудрочева Т.А.*

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«13» 07. 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Забурская д. 5

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10:40
Окончание промывки	14:00
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 м/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) *С.Г. Франчук*

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) *Михайлов Е.А.*

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) *Сидя*

Дата: 13.07.22г. V *Рудрочева Т.А.*