

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«20» 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Заводская д. 6

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

20.07.22 г. V Шенев

Ангина Н.С.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«20» 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Заводская д. 6

Гидравлическая промывка

Начало промывки

10¹⁰ 20.07.22

Окончание промывки

13²⁰ 20.07.22

Давление водопроводной воды

2,8 м/см²

Давление воды в системе отопления

6 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

20 07.22 г. V Шенев

Ангина Н.С.