

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «20» 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Заварская д. 6 Б

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) С.Г. Франк

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) М.А. Е.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) А.И. Мухоморова

Дата: 20.07.22 ✓ Аллах Миромова А.И.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «20» 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Заварская д. 6 Б

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13:20
Окончание промывки	15:20
Давление водопроводной воды	2,8, кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) С.Г. Франк

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) М.А. Е.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) А.И. Мухоморова

Дата: 20.07.22 ✓ Аллах Миромова А.И.