

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 13 » 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Заводская д. 7

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОТКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата:

13.07.22г. *[Signature]*

[Signature]
Полова Т.В.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 13 » 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Заводская д. 7

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8¹⁰ 13.07.22
10³⁰ 13.07.22
2,8 м/см²
6 м/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОТКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата:

13.07.22г. *[Signature]*

[Signature]
Полова Т.В.