

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 8 » 07 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 9

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Дата: 8.07.22 г. Наф/Носикова Т.С.

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 8 » 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Заводская 9

Гидравлическая промывка

Начало промывки

8<sup>10</sup> 08.07.22

Окончание промывки

11<sup>00</sup> 08.07.22

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см<sup>2</sup>

Давление воды в системе отопления

6 кг/см<sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Дата: 8.07.22 г. Наф/Носикова Т.С.