

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 15 » 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Комсомольская д. 1

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»



(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

ВЛА СОВ В.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

15.06.22 ✓ *Юлиана* *Аноу*

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 15 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Комсомольская д. 1

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>8¹⁰ 15.06.22</i>
Окончание промывки	<i>10⁴⁰ 15.06.22</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,8 м/см²</i>
Давление воды в системе отопления	<i>6 м/см²</i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»



(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Рассат
(ФИО, подпись)

Дата:

15.06.22 ✓ *Юлиана* *Аноу*