

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«10» 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Кемальевская д. 16

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Иванов С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Иванова Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата:

10.08.22 V Куп

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«10» 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Кемальевская д. 16

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8 10 10.08.22
10 00 10.08.22
2,7 м/см²
6 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Иванов С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Иванова Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата:

10.08.22 V Куп