

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«11» 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальщикам д. 17

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



 (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

 (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

 (ФИО, подпись)

Дата: 11.05.2022 г.  



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«11» 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальщикам д. 17


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 11.05.22
Окончание промывки	10 ⁰⁰ 11.05.22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

 (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

 (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

 (ФИО, подпись)

Дата: 11.05.2022 г.  

