

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«20» 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Коммунальная д. 2*

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*Браунин С.С.*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Дата:

*20.06.22* *Ульянов*



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«20» 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Коммунальная д. 2*

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>10 45 20.06.22</i>
Окончание промывки	<i>14 00 20.06.22</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,7 кг/см<sup>2</sup></i>
Давление воды в системе отопления	<i>6 кг/см<sup>2</sup></i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*Браунин С.С.*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Дата:

*20.06.22* *Ульянов*

