

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«18» 08 2022 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП
системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.
на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

18 08 2022

[Handwritten signature]

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

«18» 08 2022 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8¹⁰ 18.08.22
10⁰⁰ 18.08.22
2,8 м/см²
6 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

18 08 2022

[Handwritten signature]