

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 15 » 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 3

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата: 15.06.22 в Блюдища *[Signature]*

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 15 » 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 3

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 <sup>10</sup> 15.06.22
Окончание промывки	16 <sup>30</sup> 15.06.22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 м/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)  
*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата: 15.06.22 в Блюдища *[Signature]*