

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 08 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальщицкая д. 37

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

  
(ФИО, подпись)

Дата: 08.08.22 Вариб Трибунова В.В.

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 08 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальщицкая д. 37


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 <sup>10</sup> 08.08.22
Окончание промывки	11 <sup>50</sup> 08.08.22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 м/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

  
(ФИО, подпись)

Дата: 08.08.22